

Evidenční číslo STOÚ: **2060017**

Adresa umístění: **Dr. E. Beneše 603, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1963

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/55

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

Jedná se o vestavěný STOÚ, 4. třídy odolnosti. Úkryt je používán vlastníky bytového domu jako sklad různého materiálu. 1 místnost je volná. Část úkrytu byla využita jako uzamčené sklepní kóje. Tlakově odolné dveře úkrytu jsou na místě, vnitřní plynotěsné dveře rovněž – oboje ovšem bez těsnění. Zásobník na pitnou vodu je na místě. FVZ je zaprášené, ale v pořádku a funkční, rozvody vzduchu rovněž. Toalety špinavé, ale provozuschopné. Motorové čerpadlo na přečerpávání splašků po zapojení provozuschopné, ruční pumpa na splašky funkční. Uzávěr nouzového výlezu zavřený a na místě. V úkrytu je uskladněno 5 kusů starších kolektivních filtrů KF-100.

Kontakt: p. Cívín, tel. 723283150

Závěr:

Po osazení nového těsnění dveří a vyklizení úkrytu by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.