

Evidenční číslo STOÚ: **2060006**

Adresa umístění: **Horymírova 943, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1964

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 130

Jedná se vestavěný STOÚ. Úkryt je prázdný, špinavý. Tlakově odolné a plynotěsné dveře jsou na místě, těsnění chybí. Sociální zařízení je zanedbané a špinavé, ale funkční. Strojovna FVZ zrušena a odvezena, rozvody vzduchu z větší části vyřezány a odvezeny. Zásobníky pitné vody zlikvidovány a odvezeny. Uzávěr nouzového výlezu je nefunkční.

Kontakt: p. František Havrda, tel. 776561956

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze využít (po provedení úklidu).