

Evidenční číslo STOÚ: **2060064**

Adresa umístění: **Nádražní, budova nádraží, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1994

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukryvaných: 250

Jedná se o jeden z posledních kolaudovaných úkrytů, již dříve byla nová výstavba těchto staveb zastavena. Byl určen jak pro ukrytí cestující veřejnosti, tak i pro ukrytí drážních jednotek civilní obrany. Jde o moderně koncipovaný velký úkryt s náhradním zdrojem elektrické energie, kyslíkovým hospodářstvím, velkým sociálním zařízením, vodním hospodářstvím, průchozím nouzovým východem, studnou. STOÚ má zdvojenou filtroventilaci, mírovou a „bojovou“ přes kolektivní filtry KF-100. V úkrytu byla zdravotnické ošetřovna a místnost, odkud se dal řídit provoz nádraží.

Tlakově odolné a plynotěsné dveře jsou bez těsnění, ale bez závad. Těžký tlakově odolný uzávěr STOÚ je uzavřen. Úkryt je prázdný, čistý a funkční. Elektrické rozvody jsou bez závad. Úkryt je vytápěn. Náhradní zdroj el. energie (dieselagregát) je funkční. Vodní hospodářství a sociální zařízení jsou v dobrém technickém stavu. Nouzový východ je v pořádku. FVZ úkrytu je funkční, kolektivní filtry však nejsou k dispozici.

Ve špatném stavu je uzávěr mírové filtroventilace, umístěný v šachtě, která byla zaplavena. Uzávěr je zrezivělý, zabahněný. Bez jeho uzavření při najetí na „bojový“ provoz STOÚ však nelze „bojovou“ filtroventilaci a tím i celý úkryt zprovoznit. Doporučuji provést příslušnou opravu, která není finančně náročná.

Kontakt: Josef Rejhon, přednosta provozního obvodu Kralupy nad Vltavou, tel. 972257400, 606059857

Závěr:

Po dodání kolektivních filtrů a opravě uzávěrů mírové filtroventilace by úkryt bylo možno účinně využít pro ochranu proti ZHN. Proti konvenčním zbraním jej lze využít i v současném stavu.