

Evidenční číslo STOÚ: **2060018**

Adresa umístění: **nám. J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1963

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300b/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukrývaných: 150

Majitelem stavby (býv. restaurace Vltava) s úkrytem 4. třídy odolnosti je město Kralupy nad Vltavou, objekt má pronajatý pan Fučík.

Hlavní tlakově odolné dveře STOÚ jsou na místě, ale byly do nich vyvrtány otvory pro upevnění petlic (viz foto). Úkryt je využíván jako sklad převážně nápojů, ale i jiného materiálu. Zásobníky na pitnou vodu jsou na místě. FVZ je rovněž na místě, ale nefunkční. Průchod do druhé části úkrytu byl zazděn. Toalety jsou nefunkční, nouzový výlez byl zvenčí zazděn. V úkrytu je uskladněno 8 kusů novějších kolektivních filtrů KF-100 v laťových obalech. Úkryt je celkově zdevastován.

Kontakt: Marta Seemannová, tel. 724075018

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze, po jeho vyklizení, využít.