

Evidenční číslo STOÚ: **2060019**

Adresa umístění: **nám. Mládežníků 670, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1963

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

Hlavní tlakově odolné a vnitřní plynotěsné dveře jsou na místě, ale bez těsnění. Úkryt je využíván jako jakási společenská místnost a skladiště kol. Zásobník na pitnou vodu je na místě. Toalety jsou silně znečištěné a v podstatě nefunkční. FVZ je zaprášené, ale v pořádku, stejně tak rozvody vzduchu a starý elektrický rozvaděč. U stropu v jedné místnosti byly proraženy dva otvory a protaženo zde plastové odpadní potrubí. Uzávěr nouzového výlezu je na místě a uzavřen. Venkovní hlavice NV je v pořádku (viz foto). Kolektivní filtry v úkrytu nejsou.

Kontakt:

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze, po jeho vyklizení, využít.