

Evidenční číslo STOÚ: **2060016**

Adresa umístění: **nám. Mládežníků 676, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1963

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

Hlavní tlakově odolné dveře STOÚ byly zachovány, jejich těsnění je nefunkční. Vnitřní protiplynové dveře jsou rovněž zachovány, těsnění opět nefunkční. Nádrž na pitnou vodu je na místě. Filroventilace STOÚ se dochovala a je v celkem dobrém stavu a funkční. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou. Sociální zařízení se dochovalo, je však nefunkční. Hlavní místnost STOÚ je využívána jako kolárna, další prostor jako společenská místnost. 2 místnosti jsou vlastníky domu uzamčeny zvláštními dveřmi (viz foto). Nouzový výlez nebyl nalezen.

Kontakt: p. Krátký, tel. 774344246

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze, po vyklizení, využít.