

Evidenční číslo STOU: **2060013**

Adresa umístění: **nám. Mládežníků 677, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

Úkryt celkově v poměrně dobrém stavu. Sociální zařízení bylo zlikvidované. FVZ v dobrém stavu, ale odpojené od elektřiny. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou. Úkryt je v podstatě téměř prázdný, je využíván jako kolárna a sklad menšího množství materiálu. Nádrž na pitnou vodu je na místě a pohledově v dobrém stavu.

Kontakt: p. Krátký, tel. 607236737

Závěr:

Po osazení těsnění, revizi FVZ a dodání kolektivních filtrů by byl úkryt použitelný i proti ZHN. Problematická by byla absence toalety. Proti konvenčním zbraním jej lze, po vyklizení, využít okamžitě.