

Evidenční číslo STOÚ: **2060005**

Adresa umístění: **Přemyslova 934, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/55

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 140

Úkryt téměř nevyužíván, 1 místnost využita jako příležitostná posilovna s jednou činkou. Přední tlakově odolné dveře zůstaly na místě a jsou funkční, jejich těsnění chybí. Zadní vchod do úkrytu byl zazděn. Strojovna FVZ zrušena a odvezena, zbyla pouze část rozvodů vzduchu, část rozvodů vyřezána.

Šoupě kanalizace funkční, zásobníky na pitnou vodu v úkrytu zůstaly, uzávěr nouzového výlezu rovněž. Toalety funkční.

Za dvora byly do jednotlivých místností vybourány otvory a osazeny menšími plastovými okny. Zdevastovaná hlavice sání ve dvoře se dochovala (vše viz foto).

Kontakt:

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním s omezením. Hlavním nedostatkem jsou nová okna vybouraná do dvora, která by tlaková vlna patrně vyrazila.