

Evidenční číslo STOÚ: **2060015**

Adresa umístění: **Revoluční 663, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1963

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/55

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

Hlavní tlakově odolné dveře STOÚ byly zachovány. Jejich těsnění rovněž, ale je ve špatném stavu. Nádrž na pitnou vodu je na místě. Filtroventilace byla demontována a odvezena, zbyly jen její rozvody (viz foto). Sociální zařízení bylo demontováno a zrušeno. Hlavice nouzového výlezu před domem existuje, v úkrytu však uzávěr NV nebyl nalezen (patrně zarovnán věcmi). Úkryt je čistý a je využíván pro uskladnění nábytku a drobného materiálu majitelů bytového domu.

Kontakt: pí. Tůmová, tel. 728408745

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze, po vyklizení, využít.