

Evidenční číslo STOU: **2060007**

Adresa umístění: **Šafaříkova 742, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1964

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 100

Úkryt je téměř prázdný, částečně využit jako společenská místnost. Tlakově odolné a plynotěsné dveře jsou na místě, těsnění z poloviny chybí. Sociální zařízení funkční. Strojovna FVZ zrušena a odvezena, rozvody vzduchu z větší části vyřezány a odvezeny. Uzávěr nouzového výlezu funkční, avšak řadu let neotevírán.

Kontakt: pí. Jana Gabčíková, tel. 603799448

Závěr:

STOU je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze využít.