

Evidenční číslo STOÚ: **2060014**

Adresa umístění: **Štefánikova 641, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: vlastníci bytového domu

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukrývaných: 150

U úkrytu demontovány a odvezeny hlavní tlakově odolné dveře, vnitřní plynotěsné dveře zůstaly na místě. Zachován zůstal rovněž zásobník na pitnou vodu. Úkryt je využíván pro skladování kol a různých drobných věcí vlastníků domu, včetně stavebního materiálu (pytle s omítkou). Skladování tohoto materiálu je hlavní příčinou zaprášení strojního zařízení FVZ, které v úkrytu zůstalo a je celkem v pořádku. Část úkrytu je zahrazena jako sklepní kóje, část využívána jako posilovna. Sociální zařízení nebylo nalezeno, patrně zlikvidováno. Nouzový výlez nebyl nalezen. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou.

Kontakt: Barbora Pichlová, tel. 605853750

Závěr:

STOÚ je z hlediska ochrany proti ZHN nefunkční, proti konvenčním zbraním jej lze, po vyklizení, využít.