

Evidenční číslo STOÚ: **2060026**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. – administrativní budova**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300a/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukryvaných: 300

Jedná se opět o nadstandardně vybavený úkryt (kyslíkové hospodářství), který je poměrně v dobrém stavu. Úkryt je prázdný. Jsou v něm nové rozvody elektřiny a vytápění, hygienická propust má novou sprchu. Tlakově odolné a plynotěsné dveře jsou v pořádku, osazeny těsněním, které je však špatné. FVZ úkrytu je v pořádku. Úkryt má ruční a motorové odčerpávání odpadní jímky s plovákem. Sorpční nádoby jsou v pořádku. V úkrytu je 6 kusů kyslíkových lahví. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou. Zásobník na vodu vzhledově v pořádku. Nouzovým výlezem prochází kabel radiomajáku, který je v úkrytu. U uzávěru výlezu chybí těsnění.

Závěr:

STOÚ je poměrně v dobrém stavu. Po přezkoušení těsnění dveří, dodání kolektivních filtrů, a menších úpravách by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.