

Evidenční číslo STOÚ: **2060020**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. - cechovna**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1964

Počet FVZ: 2

Typ FVZ: 300b/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukryvaných: 252

STOÚ 4. třídy odolnosti, se dvěma vchody. Hlavní tlakově odolné dveře a vnitřní plynotěsné dveře jsou v pořádku, ale nemají těsnění. Úkryt je prázdný, čistý, s možností okamžitého použití. Dvě soustrojí FVZ jsou dobře udržované a funkční. Instalován byl nový rozvaděč elektrické energie. Vodárna na pitnou vodu je v pořádku a funkční. Sociální zařízení je čisté a funkční. Čerpadlo s automatickým zapínáním bylo nově opraveno a je v pořádku a funkční. Nouzový výlez úkrytu je osazen těsněním a v pořádku (kabel, který jím na fotu prochází, vede od antény k vysílači krytového radiomajáku). Kolektivní filtry v úkrytu nejsou.

Kontakt: p. Krejza, tel. 607216333 (pro všechny úkryty Synthosu)

Závěr:

Úkryt je dobře udržován. Po osazení těsnění dveří a dodání kolektivních filtrů by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.