

Evidenční číslo STOÚ: **2060028**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. – jemnomechanické dílny**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1962

Počet FVZ: 2

Typ FVZ: 300b/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukryvaných: 300

STOÚ je prázdný. Je vidět, že nebyl dlouhou dobu udržován, ale vyloženě ve špatném stavu není. Tlakově odolné a plynotěsné dveře jsou v pořádku, osazeny těsněním, které je však špatné. Sociální zařízení je zašlé a špinavé, ale po opravě funkční. Instalován je bojler na teplou vodu. Staré nátěry zdí se olupují, což však nemá na funkčnost STOÚ vliv. Elektrické rozvody úkrytu jsou nové a funkční. Úkryt je vytápěn dálkovým topením. FVZ je v pořádku a funkční. Náhradní díly FVZ jsou k dispozici. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou.

Závěr:

STOÚ je v dosti zanedbaném stavu, což však nemá přímý důsledek ve ztrátě ochranných vlastností. Po výměně těsnění dveří, dodání kolektivních filtrů, a drobných opravách by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.