

Evidenční číslo STOÚ: **2060024**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. – VÚSK, obj. 124a**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1961

Počet FVZ: 2

Typ FVZ: 300b/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukrývaných: 150

Jedná se o druhou část dvou vzájemně propojených úkrytů pod budovou výzkumného ústavu.

Úkryt je v podstatě prázdný. Tlakově odolné dveře jsou v dobrém stavu, chybí jejich těsnění.

Rozvody elektřiny jsou nové a funkční, sociální zařízení čisté, funkční. FVZ je v pořádku a funkční, rozvody vzduchu rovněž. Nouzový výlez je v pořádku. V úkrytu nejsou kolektivní filtry.

Závěr:

Úkryt je v dobrém stavu. Po osazení těsnění dveří a dodání kolektivních filtrů by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbráním.