

Evidenční číslo STOÚ: **2060023**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. – VÚSK, obj. 124b**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 200c/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukrývaných: 200

Jedná se o prvou část dvou vzájemně propojených úkrytů pod budovou výzkumného ústavu. Propojení staveb nemá tlakovou odolnost a je vidět na fotu s červenou značkou (dvoje tlak. odolné dveře za sebou). Úkryt je v podstatě prázdný, jsou zde pouze regály se zbytky materiálu civilní obrany. Tlakově odolné dveře jsou v dobrém stavu, chybí jejich těsnění. Rozvody elektřiny jsou nové a funkční, sociální zařízení čisté, funkční. FVZ je v pořádku a funkční, rozvody vzduchu rovněž. Nouzový výlez je v pořádku. V úkrytu nejsou kolektivní filtry.

Závěr:

Úkryt je v dobrém stavu. Po osazení těsnění dveří a dodání kolektivních filtrů by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.