

Evidenční číslo STOÚ: **2060025**

Adresa umístění: **Synthos Kralupy a. s. – zdravotní středisko**

Majitel – provozovatel: Synthos Kralupy a. s.

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1965

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300a/55

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukryvaných: 150

Jedná se o nadstandardně vybavený úkryt (kyslíkové hospodářství, studna). STOÚ je v podstatě prázdný, ve dvou místnostech je rozházený starý materiál civilní obrany a ochranné masky CM-4. Tlakově odolné dveře jsou v pořádku, s osazeným těsněním. Rozvody elektřiny jsou nové, ale elektřina do úkrytu nejde. Motorové automatické odčerpávání odpadní jímky, ruční odčerpávání je odpojeno. V úkrytu je studna a vodárna. Sorpční nádoby jsou v pořádku. Připraveno je 5 kusů kyslíkových lahví. Kolektivní filtry v úkrytu nejsou. FVZ je ve velmi dobrém stavu, včetně náhradních dílů. Do hygienické propusti byla instalována nová sprcha.

Závěr:

STOÚ je v dobrém stavu. Po zapojení elektřiny do úkrytu, přezkoušení těsnění dveří a dodání kolektivních filtrů by STOÚ bylo možno využít jak pro ochranu proti ZHN, tak i konvenčním zbraním.