

Evidenční číslo STOÚ: **2060063**

Adresa umístění: Veltrusy rozvodna, objekt st.p.č. 549/3

Majitel – provozovatel: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Určení: zaměstnanci

Datum realizace: 31.12.1960

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 200c/60

Třída odolnosti: 4

Kapacita ukrývaných: 9

Jedná se o dobře technicky vybavený a značně odolný STOÚ pro obsluhu rozvodny. Hlavní tlakově odolné dveře jsou v pořádku a osazeny příslušným těsněním, vnitřní plynotěsné dveře rovněž. FVZ je v dobrém stavu a funkční, osazen je malý a uzavřený filtr PF-50, v bedně je starší typ kolektivního filtru KF-100, včetně spojek. Sociální zařízení úkryt nemá. Nouzový výlez je v dobrém stavu, nutno osadit těsnění.

Kontakt: p. Novák, tel. 720733417

Závěr:

STOÚ je v poměrně dobrém stavu a je funkční jak k ukrytí proti účinkům ZHN, tak i konvenčních zbraní.

Poznámka: Poslední 2 foto jsou snímky „jednomužného“ úkrytu, umístěného na velínu rozvodny. Není plynotěsný, pouze proti konvenčním zbraním. Pomocí průzorů by chráněná osoba sledovala přístroje, umístěné na panelu rozvodny. Tento úkryt je víceméně raritní záležitostí, není zahrnut do přehledu STOÚ.