

Evidenční číslo STOÚ: **2060008**

Adresa umístění: **Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou**

Majitel – provozovatel: Město Kralupy nad Vltavou

Určení: obyvatelstvo

Datum realizace: 31.12.1964

Počet FVZ: 1

Typ FVZ: 300c/60

Třída odolnosti: 5

Kapacita ukryvaných: 70

Úkryt je spravován městem Kralupy nad Vltavou. Je v něm poměrně vysoká vlhkost (vždy byla), takže je třeba zajistit časté větrání. Z toho důvodu je i všechno vnitřní zařízení dosti orezlé a je potřeba zajistit jeho ošetření. Doporučuji ponechat hlavní tlakově odolné dveře pootevřené (zajistit řetězem) a ponechat otevřený uzávěr nouzového výlezu.

V úkrytu probíhá oprava rozvodů elektrické energie. FVZ je v pořádku, kolektivní filtry jsou dány do sestavy a připraveny k použití. K dispozici je 5 kusů náhradních KF-100 novějšího typu. Odčerpávání jímky odpadních vod je strojové a ruční. V úkrytu je zásobník pitné vody. Sociální zařízení je funkční a v pořádku.

Závěr:

Po dokončení oprav, zapojení elektřiny a kontrole těsnění tlakových prvků bude STOÚ funkční jak proti účinkům ZHN, tak i konvenčních zbraní.