

## Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq


Č. J.: MUKV/41427/2018  
SPIS. ZN.:  
POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH: 1  
POČET LISTŮ PŘÍLOH:

DATUM: 18.06.2018

### Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze zasíláme vyjádření ředitele MěBP Ladislava Berita k petici č.p. 1174, které bylo přílohou důvodové zprávy, předkládané na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 14.05.2018.

S pozdravem



Ing. Marek Czechmann  
místostarosta



----- Přeposlaná zpráva -----

Od: "Ladislav Berit" <[ladislavberit@mbpkralupy.cz](mailto:ladislavberit@mbpkralupy.cz)>

Komu: "Michaela Žambúrková" <[michaela.zamburkova@mestokralupy.cz](mailto:michaela.zamburkova@mestokralupy.cz)>

Odesláno: 27. 4. 2018 11:39:45

Předmět: Vyjádření k petici č.p. 1174 B

Dobrý den.

Vlhkost ve stěnách a podlahách suterénu domu č.p. 1174 B je pravděpodobně způsobena poškozením hydroizolace spodní stavby. Navíc tomu přispívá zanášení zaatikových žlabů. Nečistoty jsou zplavovány do lapačů dešťových svodů, které se tím ucpávají a dešťová voda vytéká na terén. Lapače dešťových svodů jsou z tohoto důvodu čištěny. Vlhká omítka ve sklepích a na schodišti do suterénu bude odstraněna a nahrazena sanační omítkou.

Oprava je již zadána firmě Malbos. Realizace proběhne v květnu 2018.

S pozdravem

Ing. Ladislav Berit

ředitel Městského bytového podniku

Kralupy nad Vltavou

tel: 733 750 350