



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 36446/2026 VYST
SPIS. ZN.: MUKV – S 6002/2026
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2

VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Charvátová
TEL.: 315 739 813
E-MAIL: zuzana.charvatova@mestokralupy.cz
DATUM: 20.07.2026

INFORMACE

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti, kterou podal

ze dne 14.07.2026 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje následující informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Znění Vašeho podání:

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. MUKV 64393/2023 VYST. Jedná se o povolení užívání elektrorozvodného zařízení distribuční soustavy na základě žádosti, kterou podala společnost CREDITOS s.r.o., Nová Čtvrť 198, 252 68 Kněževes, IČ: 28147308.

Stavební úřad posoudil předmětný požadavek a dospěl k závěru, že nejjednodušší forma vyřízení dané žádosti je zaslání kopie vydaného kolaudačního souhlasu č.j. MUKV 64393/2023 VYST ze dne 30.11.2023.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou
Stavební úřad
Palackého nám. 1
278 88 Kralupy nad Vltavou

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

příloha:

- kolaudační souhlas č.j. MUKV 64393/2023 VYST ze dne 30.11.202

Obdrží:

1x spis zde



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 64393/2023 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 12168/2023 VYST/Char
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Charvátová
TEL.: 315739813
E-MAIL: zuzana.charvatova@mestokralupy.cz
DATUM: 30.11.2023



KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 02.11.2023 podala společnost **ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje společnost ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IČ: 07360461, se sídlem č.p. 58, 273 24 Uhý (dále jen "stavebník")**, a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání části stavby objekt SO 401-Kabelové vedení NN/VN (**ME-Kozomín 140M, DTS,Kvn,Knn č.parc. 176/90**):

„Černávka“

na pozemcích parc. č. 176/110, 176/88, 176/55, 176/111 a 310/1 v k.ú. Kozomín, které byly rozděleny geometrickým plánem č. 551-466/2020, který ověřil KÚ pro středočeský kraj, KP Mělník, Ing. Hana Pospíchalová, PGP-988/2021-206 ze dne 23.06.2021 (dříve pozemky parc. č. 176/5, 176/23 a 176/55 v k.ú. Kozomín), dále byly tyto pozemky sceleny sdělením č.j.: MUKV 68223/2021 VYST ze dne 01.12.2021. Stavba byla povolena rozhodnutím speciálního stavebního úřadu ze dne 11.08.2021 vydaným pod č.j.: MUKV 42796/2021 VYST, nabytí právní moci 14.09.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

Stavba vedlejší: **SO 401-Kabelové vedení NN/VN (ME-Kozomín 140M, DTS,Kvn,Knn č.parc. 176/90):**

V rámci zasíťování nových stavebních pozemků byla vybudována nová trafostanice o příkonu max. 400kVA – 22/04 kV. Trafostanice je kiosková v kompaktním provedení s rozvaděčem VN 22kV (přívod) a rozvaděčem NN 0,4 kV (vývody). Připojení trafostanice ke stávající distribuční síti je provedeno kabelem VN 22kV. Všechny objekty jsou připojeny na nově budovanou rozvodnou síť elektro NN 3xPEN 400V 50 Hz. Na okraji pozemků jsou osazeny pro dvě sousední parcely společné sloupky s pojistkovou skříní.

Odůvodnění:

Dne 02.11.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu technické infrastruktury stavební úřad podle § 122 odst. 6 stavebního